

## OBEC Studnice

Zastupitelstvo obce Studnice schvaluje na základě usnesení č. 16/2024 ze dne 17.6.2024 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, následující dokument:

### Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně

#### Čl. 1

##### Úvodní ustanovení

Dokument upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

#### Čl. 2

##### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Studnice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.“
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele jednotky požární ochrany, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x ročně.
- (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
  - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x ročně; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
  - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3

##### Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje<sup>1</sup> či obce<sup>2</sup> vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. dva pracovní dny před jejím započítím na Obecním úřadu Studnice a na operační středisko Hasičského

<sup>1</sup> § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

<sup>2</sup> § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku<sup>3</sup>.

#### **Čl. 4**

##### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1.

#### **Čl. 5**

##### **Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení**

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice na adrese Zblouv – naproti restauraci čp. 19, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### **Čl. 6**

##### **Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. Provoz, kontroly, údržbu a opravy se provádějí nejméně 1x ročně<sup>4</sup>.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením<sup>5</sup>.
- (3) Obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Královehradecká kraje.
- (4) Vlastník nebo uživatel zdroje vody je povinen 1x ročně a to nejpozději k 30. dubnu, informovat HZS kraje o jeho technickém stavu.

---

<sup>3</sup> § 13 zákona o požární ochraně

<sup>4</sup> § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

<sup>5</sup> nařízení Královéhradeckého kraje č 1/2004 ze dne 25. února 2004

### Čl. 7

#### Seznam ohlašovén požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: budova Obecního úřadu, Studnice, čp.1, tel. 491 435 255

### Čl. 8

#### Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
- b) obecním rozhlasem
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší mobilní sirénou či megafonem z vozidel JSDH

### Čl. 9

#### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1.

*Podpis*

.....

Jméno Příjmení  
místostarosta

*Podpis*

.....

Jméno Příjmení  
starosta

## Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je evidována v požárním poplachovém plánu Královéhradeckého kraje.

## Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

### JSDH Studnice, č. jednotky .....

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů
Studnice	V	13

Požární technika	Počet
Hasičské vozidlo VW Transporter	1
Cisternový automobil speciální LIAZ	1

Věcné prostředky PO
Hasicí přístroje přenosné ve vozidlech
Prostředky pro záchranu a evakuaci osob - teleskopický žebřík 4 m, záchranářský nastavovací profil žebřík
Spojovací a komunikační prostředky
Požární příslušenství – motorová pila, ponorné čerpadlo, centrála
Motorové stříkačky - přenosná hasičská stříkačka PS 12
Požární hadice, proudnice a armatury

### Příloha č. 3

#### Přehled zdrojů vody

Vodní zdroj:	Čerpací stanoviště:	Kapacita vodního zdroje:	Použitelnost:	Poznámky
1. požární nádrž	Starkoč - koupaliště	300 m <sup>3</sup>	celoročně	
2. požární nádrž	Bakov - za Dubinou	50 m <sup>3</sup>	celoročně	
3. požární nádrž	Všeliby – dolní část obce	130 m <sup>3</sup>	celoročně	
4. požární nádrž	Studnice – malá návěs	40 m <sup>3</sup>	celoročně	
5. obecní rybník	Starkoč – pod nádražím		celoročně	

#### Hydrantová síť

Číslo	Umístění	Druh hydrantu	Osazen na potrubí DN	Hydrostatický tlak (Mpa)	Tlak při maximálním průtoku (Mpa)	Vydatnost hydrantu (l/s)	Funkční
2281	Všeliby u čp. 1	HN	DN80	0,28	0,02	6,5	ANO
2278	Bakov u čp. 22	HN	DN80	0,41	0,06	4,0	ANO
1172	Řešetova Lhota u čp. 38	HN	DN80	0,46	0,05	6,0	ANO
1166	Studnice u čp. 131	HN	DN80	0,66	0,038	6,0	ANO
2039	Starkoč u čp. 115	HN	DN80	0,49	0,10	4,0	ANO
1175	Třtice u čp. 7	HN	DN80	0,81	0,16	6,0	ANO

A) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim

